Trinkwasseranalyse Bad Iburg

Das Trinkwasser in Bad Iburg hat folgende Wasserwerte:

Parameter	Grenzwert (laut TrinkwV 2001)	Einheit	Trinkwasserprobe (aus Bad Iburg)
Eisen (Fe)	0,2	mg/L	0,005
Mangan (Mn)	0,05	mg/L	<0,001
Magnesium (Mg)	-	mg/L	5,0
Calcium (Ca)	-	mg/L	87,6
Kalium (K)	-	mg/L	3,3
Chlorid (Cl)	250	mg/L	27
Natrium (Na)	200	mg/L	14,8
Nitrat (NO3)	50	mg/L	17
Nitrit (NO2)	0,5	mg/L	<0,01
pH-Wert	6,5 – 9,5	-	7,62
Wassertemperatur	-	°C	16,3
Gesamthärte	-	°dH	13,4
Gesamthärte	-	mmol/L	2,39
Carbonathärte	-	°dH	8,8
Nichtcarbonathärte	-	°dH	4,6
Calcitlösekapazität (ber.)	5	mg/L	-4,6
Trübung	1	FNU	<0,1
Arsen	0,01	mg/L	<0,001
Quecksilber (Hg)	0,001	mg/L	<0,0001
Escherichia coli	0	KBE/ 100 mL	0
Coliforme Keime	0	KBE/ 100 mL	0

Die Wasserwerte stammen aus der Trinkwasserprobe vom **13.10.2026**.

Das Gesundheitsamt legt den Turnus fest, wo, wie oft und welche Art der Trinkwasserbeprobung stattfinden soll.